Permiso de Ampliación

Estación de Servicios de Combustibles Líquidos

Acuerdo Ministerial No. SEN-001-2020 (publicado el Diario Oficial La Gaceta en fecha 29 de enero de 2020) y su Reforma mediante el Acuerdo Ministerial No. SEN-119-2022 (publicado el Diario Oficial La Gaceta en fecha 30 de agosto de 2022), y Acuerdo Ministerial No. SEN-060-2025 (publicado el Diario Oficial La Gaceta en fecha 27 de agosto 2025).

Artículo No. 8

1	Escrito de solicitud cumpliendo con los requisitos establecidos en el Artículo 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Solicitud de Permiso de Instalación, Operación y/o Comercialización bajo la figura de Estación de Servicio de Combustibles Líquidos. se otorgó bajo resolución número xxxx o se encuentra en trámite bajo el expediente número xxxx. Nota: Los Permisos de Ampliación deben solicitarse individualmente por cada establecimiento.
2	Poder del representante legal.
3	Documento Nacional de Identificación del representante legal.
4	Poder del apoderado legal.
5	Carné vigente del apoderado legal emitido por el Colegio de Abogados de Honduras.
6	Plan de Renovación: Memoria donde se resuma el tipo de obra que se realizará, Fecha de inicio solicitada y fecha de finalización prevista, Plano donde se refleje la proyección de la ampliación, modificación, disminución o reparaciones estructurales de la obra. Nota: Los Planos deben presentarse firmados y sellados por Arquitecto o Ingeniero Civil debidamente Colegiado.
7	Permiso de construcción vigente emitido por la municipalidad donde se realizará la instalación.
8	Indicar si se modificará las capacidades de almacenamiento.
9	Presentar toda la documentación de forma digital, previo al ingreso en físico debe presentarse mediante el correo electrónico ventanillaunica@sen.hn;
10	En base al Acuerdo SEN 002-2019 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de abril de 2019. Presentar Recibo TGR con su comprobante de pago en CONCEPTO DE INSPECCIÓN para el Permiso de Ampliación del Establecimiento bajo la Figura de Estación de Servicios de Combustibles Líquidos de la siguiente forma: Institución: 310 - Secretaría de Energía. Rubro: 12199 – Tasas Varias. Monto de acuerdo con la Ubicación física del establecimiento: Francisco Morazán 12,000.00 Islas de la Bahía y la Mosquitia L 32,000.00 El resto del País L 22,000.00
11	En base al Acuerdo SEN 002-2019 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de abril de 2019 Presentar Recibo TGR con su comprobante de pago en concepto de Permiso de Ampliación del Establecimiento bajo la Figura de Estación de Servicios de Combustibles Líquidos de la siguiente forma: Institución: 310 - Secretaría de Energía.

	Rubro: 12209 – Otras Licencias. Monto: L 25,000.00
12	En base al Acuerdo SEN 002-2019 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de abril de 2019 Presentar Recibo TGR con su comprobante de pago en concepto de Emisión de Certificación de Resolución, de la siguiente forma: Institución: 310 - Secretaría de Energía. Rubro: 12121 – Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros. Monto: L 200.00
13	Cualquier otro requisito solicitado por la SEN.
14	Para las solicitudes que se presentan por primera vez, toda la información se debe presentar foliada, según el orden de este listado y con una viñeta o pestaña debidamente rotuladas, identificando cada requisito.
	En base al Artículo 38, 39 y 40 del Reglamento del Código de Notariado deben presentar Autentica de firmas (documentos originales privados) y Autentica de fotocopias en Certificados de Autenticidad separados. Cada una de las fotocopias que consten en el certificado de autenticidad deben presentarse con la media firma y sello estampado del notario.
Artículo No. 9 Para efectos de este artículo debe presentar declaración jurada firmada por el representante legal sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos, facturas o planos y queda sujeto a la comprobación a través de una inspección de campo:	
1	Presentar la factura de compra de los tanques que acredite lo siguiente: Los tanques serán nuevos y de doble pared con un aislamiento o espacio intersticial. La pared exterior será de acero tipo ASTM A-36 o equivalente, la pared secundaria puede ser de acero o de otro material certificado, normalmente usado por la industria, tal como uretano, fibra de vidrio o polyester reforzado.
2	Se instalarán pozos para el monitoreo de fugas, por lo menos en cuatro puntos de la fosa de los tanques
3	Los tanques serán soterrados a una profundidad mínima de un metro bajo el terreno natural a la brida de llenado. El material de relleno será no corrosivo tal como cascajo, arena limpia o grava.
4	La brida de llenado será equipada con un compartimiento colector de fugas con capacidad mínima de cinco (5) galones.
5	Se instalará un sistema de sobrellenado que puede ser una válvula de cierre automático, válvula de flote o alarma de alto nivel
6	El sistema de tubería para el manejo de combustible será de doble pared de material certificado para uso de la industria petrolera.
7	Todos los lugares donde existen uniones, acoples entre los tanques y dispensadores, estarán equipados con un recipiente para contener fugas
8	Los dispensadores deben estar equipados con una válvula de cierre automático en caso de impactos o incendio.
9	Las mangueras deben ser certificadas para el uso de combustibles. Se debe instalar un dispositivo de ruptura accidental.
10	Se instalará una estación de apagado de emergencia, localizada en un lugar accesible y que pueda cortar la energía eléctrica a todo el sistema, en caso de emergencia.

11	Presentar croquis detallando las distancias de las estaciones de servicio más cercanas.
12	Deben contar con un plan de contingencia, en caso de emergencia y el personal debe estar debidamente capacitado.
Artículo No. 10 Para efectos de este artículo debe presentar declaración jurada firmada por el representante legal sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos, facturas o planos y queda sujeto a la comprobación a través de una inspección de campo:	
1	Tendrá una distancia mayor o igual a 500 metros recorriendo la vía pública en todo el territorio nacional, exceptuando el departamento de Islas de la Bahía en el cual la distancia debe ser mayor o igual 200 metros recorriendo la vía pública a la instalación más próxima; tomando como referencia la distancia entre el punto “A” y el punto “B”, donde el punto “A” es el centro de la estación de servicio en funcionamiento y el punto “B” es el centro de la estación de servicio que se pretende construir, recorriendo la vía pública, tomando como referencia el recorrido de menor distancia entre el punto “A” y el punto “B”; cuando ambas estaciones de servicio comercialicen el mismo tipo de combustible; y una distancia mayor a 200 metros cuando se trate de una estación de servicio de combustibles líquidos y una de GLPV o viceversa. La limitación anterior podrá obviarse en el caso de bulevares, cuyas vías de circulación estén separadas por una mediana y que las estaciones de servicio estén localizadas en las vías opuestas del bulevar.
2	El frente del terreno a la vía pública donde se instalará una estación de servicio tendrá una longitud de 35 metros como mínimo.
3	El terreno de la estación de servicio de combustibles líquidos en las zonas urbanas debe estar delimitado con la propiedad vecina por un muro de material no inflamable con una altura mínima de dos metros y un espesor mínimo de diez centímetros.
4	La construcción de una estación de servicio de combustibles líquidos será de materiales no inflamables.
5	En la ubicación de los surtidores se observarán las siguientes especificaciones:
	El surtidor estará ubicado a una distancia mínima de 4.50 metros a partir del eje de este, al límite de la propiedad con la vía pública.
	La distancia entre el surtidor y la tienda de consumo debe ser de 6.00 metros.
	En el caso de estar varios surtidores distribuidos en línea paralela, la distancia mínima entre los ejes de dichas líneas será de 4.00 metros.