Permiso de Instalación

Depósitos o Tanques de Almacenamiento de Hidrocarburos para Consumo Propio

Acuerdo Ministerial No. SEN-001-2020 (publicado el Diario Oficial La Gaceta en fecha 29 de enero de 2020) y su Reforma mediante el Acuerdo Ministerial No. SEN-119-2022 (publicado el Diario Oficial La Gaceta en fecha 30 de agosto de 2022), y Acuerdo Ministerial No. SEN-060-2025 (publicado el Diario Oficial La Gaceta en fecha 27 de agosto 2025).

Artículo No. 7

1	Escrito de solicitud cumpliendo con los requisitos establecidos en el Artículo 61 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
	Solicitud de Inscripción bajo la figura de Depósitos o Tanques de Almacenamiento de Hidrocarburos para Consumo Propio se otorgó bajo resolución número xxxx o se encuentra en trámite bajo el expediente número xxxx.
	Nota: Los Permiso de Instalación deben solicitarse individualmente por cada establecimiento.
2	Poder del representante legal.
3	Documento Nacional de Identificación del representante legal.
4	Poder del apoderado legal.
5	Carné vigente del apoderado legal emitido por el Colegio de Abogados de Honduras.
6	Dirección exacta del establecimiento principal con croquis y georreferenciación (Universal Transverse Mercator UTM o latitud y longitud).
7	Escritura, contrato o documento que acredite la propiedad, arrendamiento o subarrendamiento donde se realizará la instalación.
8	Licencia Operativa del proyecto a instalar otorgada por Mi Ambiente, acompañando el respectivo contrato de cumplimiento de medidas de mitigación o de control ambiental para el desarrollo del proyecto suscrito por el solicitante y Mi Ambiente.
9	Sistema de transporte estacionario;
	Adjuntar copia de la norma internacional de fabricación e instalación que se utilizará;
	Capacidad de transporte;
	Tipos de hidrocarburos para lo cual se instala el sistema de transporte estacionario.
	Presentar declaración jurada firmada por el representante legal del solicitante, declarando bajo juramento la justificación o razones técnicas por la cuales el proyecto a instalar no cuenta con sistema de Transporte Estacionario.
10	Permiso de construcción vigente emitido por la municipalidad donde se realizará la instalación.
11	Constancia de cumplimiento con el plan maestro y las ordenanzas municipales, emitido por la municipalidad donde se realizará la instalación.
12	Fecha proyectada del inicio de la construcción.
13	Volumen estimado a consumir anualmente por producto.
14	Presentar toda la documentación de forma digital, previo al ingreso en físico debe presentarse mediante el correo electrónico ventanillaunica@sen.hn;
15	Estudio Económico del Proyecto donde se realizará la instalación.

16	En base al Acuerdo SEN 002-2019 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de abril de 2019. Presentar Recibo TGR con su comprobante de pago en CONCEPTO DE INSPECCIÓN para el Permiso de Instalación del Establecimiento bajo la Figura de Depósitos o Tanques de Almacenamiento de Hidrocarburos para Consumo Propio de la siguiente forma: Institución: 310 - Secretaría de Energía. Rubro: 12199 – Tasas Varias. Monto de acuerdo con la Ubicación física del establecimiento: Francisco Morazán 12,000.00 Islas de la Bahía y la Mosquitia L 32,000.00 El resto del País L 22,000.00
17	En base al Acuerdo SEN 002-2019 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de abril de 2019 Presentar Recibo TGR con su comprobante de pago en concepto de Permiso de Instalación del Establecimiento bajo la Figura de Depósitos o Tanques de Almacenamiento de Hidrocarburos para Consumo Propio de la siguiente forma: Institución: 310 - Secretaría de Energía. Rubro: 12209 – Otras Licencias. Monto: L 20,000.00
18	En base al Acuerdo SEN 002-2019 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de abril de 2019 Presentar Recibo TGR con su comprobante de pago en concepto de Emisión de Certificación de Resolución, de la siguiente forma: Institución: 310 - Secretaría de Energía. Rubro: 12121 – Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros. Monto: L 200.00
19	Cualquier otro requisito solicitado por la SEN.
20	Para las solicitudes que se presentan por primera vez, toda la información se debe presentar foliada, según el orden de este listado y con una viñeta o pestaña debidamente rotuladas, identificando cada requisito.
	En base al Artículo 38, 39 y 40 del Reglamento del Código de Notariado deben presentar Autentica de firmas (documentos originales privados) y Autentica de fotocopias en Certificados de Autenticidad separados. Cada una de las fotocopias que consten en el certificado de autenticidad deben presentarse con la media firma y sello estampado del notario.

Artículo No. 11

Para efectos de este artículo debe presentar declaración jurada firmada por el representante legal sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos y queda sujeto a la comprobación a través de una inspección de campo:

1	Los tanques para contener diésel serán soterrados o superficiales según el caso y los tanques para contener gasolinas serán debidamente soterrados.
2	Al instalar tanques soterrados, estos deben estar debidamente certificados por el fabricante y además en el caso de tanques para contener gasolina deben ser construidos de doble pared o instalados dentro de una cámara de concreto forzado con acceso perimetral, para las inspecciones.
3	Los tanques superficiales de combustibles líquidos se instalarán dentro de una pila con muro de retención alrededor del tanque. La altura del muro de retención debe ser por lo menos 15 centímetros más de la altura necesaria para contener el volumen del tanque de la pila. Se usará material impermeabilizante, preferiblemente concreto.

4	Se podrán instalar varios tanques dentro de una misma pila de retención con una separación mínima no menor de un sexto de la suma de los diámetros entre tanques adjuntos; esta separación mínima no menor de un sexto de la suma de los diámetros entre tanques adjuntos; esta separación será utilizada también para separar los tanques del borde interior de la pila debe ser de 1.5 veces al volumen más grande o de 15 centímetros de altura sobre la capacidad más grande del tanque. La tubería superficial debe ser de acero, tipo ASTM A-53 o equivalente cédula 40 mínimo (en caso de usar etanol o mezcla de etanol / gasolina la tubería NO debe estar galvanizada internamente). No se permite utilizar hierro colado ni PVC.
5	Las instalaciones eléctricas y equipo instalado dentro de la pila o dentro de una distancia de 5.00 metros de cualquiera de los tanques debe ser sellada y también a prueba de explosiones.
6	La instalación debe estar equipada con extinguidores del tipo ABC de 30 libras para el combate de incendios.
7	Los depósitos de Combustible deben contar con un Plan de Contingencia para emergencias, el personal debe estar debidamente capacidad y entrenado el respecto.
8	Los tanques para contener GLP, GLPV y GN, deben cumplir con la norma internacional de fabricación e instalación correspondiente.
Artículo No. 11B Requisitos Adicionales para Gas Natural Licuado (GNL) Para efectos de este artículo debe presentar declaración jurada firmada por el representante legal sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos y documento oficial de cumplimiento a normas; este queda sujeto a la comprobación a través de una inspección de campo:	
1	Los tanques y/o isotanques de GNL que se utilicen para el transporte y/o en instalaciones de GNL deben cumplir con las normas internacionales vigentes ISO, UNE, ASTM, API, ASME, ANSI, NFPA, OIML, DOT o ADR (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) según corresponda.